

Ingenieurbüro Rüttschlin – Adelhauserstr. 10 - 79618 Rheinfelden

Firma  
Ortenauer Balkone  
Gewerbestraße 4  
77966 Kappel-Grafenhausen

## Stellungnahme auf Anfrage, zur Klassifizierung der AW-Diele gemäß DIN 4102 Teil 4

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die AW-Diele mit der Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. EN AW-6060,  
Bezeichnung EN AW-AL MgSi, ist in die Baustoffklasse  
**A1, nicht brennbare Baustoffe**, einzugliedern.



Rheinfelden, 05. April 2019, Andreas Rüttschlin